

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан,
(наименование территориального органа МЧС России)
г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1 т. (347) 237-49-28, тел. доверия (347) 233-99-99
e-mail: cancel@mchsrb.ru

Отдел надзорной деятельности по городу Белебей, Белебеевскому и Ермекеевскому
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
районам РБ управления надзорной деятельности и профилактической работы,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
452000 Белебеевский район, г. Белебей, ул. Интернациональная, 59а
телефон 8(34786) 4-21-00 и 4-15-98; e-mail: belebeyogn@mail.ru;
Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Пушкина, 14 телефон 8(34741) 2-75-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 144/1/83
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
школа-интернат г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Башкортостан Салиховой Риме Каррамовне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора города Белебей, Белебеевского и Ермекеевского районов РБ по пожарному
надзору Левашова А.Е. №144 от 17 ноября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 час. 00 мин.
"20" ноября 2015 г. по 12 час. 00 мин. "23" ноября 2015г. проведена внеплановая
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проверка заместителем главного государственного инспектора города Белебей,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Белебеевского и Ермекеевского районов РБ по пожарному надзору Бойковым
Георгием Юльевичем зданий и помещений МБОУ школа-интернат г. Белебея МР БР
РБ по адресу(ам): г. Белебей, ул. Ленина, 1

совместно с Вами, заместителем директора по АХЧ МБОУ школа-интернат г. Белебея
МР БР РБ Макушевым Александр Егоровичем и представителями на местах
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На второй створке дверей на путях эвакуации в лестничной клетке установить	СНиП 21-01-97 п.6.18	01.12.2015г.	

	устройство для самозакрывания с уплотнением в притворе;		
2			

(Сокращения в тексте: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390-далее - ППР в РФ; Строительные нормы и правила - далее СНиП; Нормы пожарной безопасности -далее НПБ; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности -ФЗ № 123 от 22.07.2008г., в редакции ФЗ № 117 от 10.07.2012г., далее - ФЗ-123; Системы противопожарной защиты - далее СП).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. главного государственного инспектора города Белебей,
Белебеевского и Ермекеевского районов РБ
по пожарному надзору Бойков Г.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



Г.Ю. Бойков

М.Л.П.

(подпись)

"23" 11 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Васильев*
(подпись)

директор Салмаева Р. А.
(должность, фамилия, инициалы)

"23" 11 2015 г.